



Aalborg Forsyning A/S  
Norbis Park 100  
9310 Vodskov

**By og Land**  
Natur, BL  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
+4561702448

Sagsnr.: 2024-004865  
Dok.nr.: 2024-004865-4

Åbningstider:  
Man- onsdag 09.00-15.00  
Torsdag 09.00-17.00  
Fredag 09.00-14.00.


For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på [www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk). Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

15.03.2024

## Afgørelse om tilladelse til krydsning af Øster Uttrup Grøften og privat rørlagt vandløb

### Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47 til krydsning af Øster Uttrup Grøften, ved station 1445, på matr.nr. 7000z Uttrup, Aalborg Jorder. Samt krydsning af et privat rørlagt vandløb på samme matr.nr. Placering fremgår af figur 1.



Figur 1 Krydsning af offentligt vandløb (blå streg) og rørlagt privat vandløb med to kloakledninger. De ønskede krydsningspunkter er markeret med grønne cirkler.

Krydsningerne udføres i forbindelse med Aalborg Forsynings omlægning af afskærende spildevandsledning frem til Renseanlæg Øst. Krydsningerne omfatter etablering af to trykledninger for spildevand, et ø160 og en ø700 rør, der begge placeres under vandløbene.

I henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv., meddeler Aalborg Kommune samtidig tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristen er udløbet. Tilladelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Bygherre er ansvarlig i en sådan situation.

Krydsningerne i de to punkter udføres ved gennemgravning af de nuværende rør. Under arbejdet etableres overpumpning, og efterfølgende etableres nyt rør i dimensioner tilsvarende rør op og nedstrøms krydsningsstedet.

### Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. at krydsningerne etableres ved gennemgravning af rørførte vandløb under Rørdalsvej.
2. at der mens gennemgravningen foregår etableres overpumpning hen over Rørdalsvej, for at minimere tilførslen af materiale til vandløbet.
3. at arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres.
4. at den fjernede del af røret, udskiftes med et nyt rør i samme dimensioner som den rørlægning der findes op- og nedstrøms krydsningen.
5. at kote af rørstykker på hver side af vejen måles, således det nye rørstykke, der erstatter det fjernede, kan etableres med eksisterende hældning og bundkote.
6. at spildevandsledningerne ikke må placeres højere end 20 centimeter under vandløbets bund. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolmåling.
7. for at sikre ledningerne mod fremtidigt arbejde i krydsningsstedet, skal der lægges plader af bestandigt og synligt materiale mellem ledningerne og vandløbet (polystyrenplade).
8. at Aalborg Forsyning A/S afholder samtlige udgifter ved etablering af det ansøgte.
9. at den fremtidige vedligeholdelse af trykledningerne for spildevand påhviler Aalborg Forsyning A/S.
10. at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
11. at vandløbsmyndigheden med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
12. at de præcise koordinater for krydsningerne registreres og meddeles til Aalborg Kommune, Byer og Natur.
13. at når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Byer og Natur ([byer.natur@aalborg.dk](mailto:byer.natur@aalborg.dk)) senest 1 uge efter arbejdets ophør.

### Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber 12. april 2024.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

### Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25.november 2019.
- Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

### **Ansøgning og projektbeskrivelse**

Aalborg kommune har den 20. december 2023 modtaget en ansøgning fra Envidan A/S, der på vegne af Aalborg Forsyning A/S, Kloak søger om tilladelse til krydsning af Øster Uttrup Grøften og privat rørlagt vandløb under Rørdalsvej, ved gennemgravning.

Ansøgning om tilladelse sker i forbindelse med omlægning af en del af en afskærende spildevandsledning, der fører spildevand frem til Renseanlæg Øst. Krydsningen ønskes udført indenfor vejarealet på matr.nr. 7000z Uttrup, Aalborg Jorder.

Ved krydsning etableres to spildevandsledninger - en ø160 PE og en ø700. Begge ledninger føres under Øster Uttrup Grøften og det private rørlagte vandløb.

Mellem rørunderføringerne til vandløbene og nye rørføringer til spildevand/regnvand etableres polystyrenlader for beskyttelse af rør og for synliggørelse ved eventuel fremtidige vedligeholdelsesarbejder på vandløbene.

### **Kommunes vurdering**

Øster Uttrup Grøften løber fra den nordlige del af Øster Uttrup by og under Rørdalsvej i et ø120 betonrør og videre til udløbet i Limfjorden.

Øster Uttrup Grøften og det private rørlagte vandløb er ikke målsat i vandplanerne, og de er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det er Aalborg Kommunes vurdering at krydsningen udføres på en måde så der ikke kommer til at ske ændringer i Øster Uttrup Grøften eller det private rørlagte vandløb. Vurderingen beror på, at der er tale om, at en rørlagt strækning, som kortvarigt åbnes, hvorefter den rørlægges igen. Efter krydsningen er gennemført vil vandløbet fremstå som før.

Aalborg Kommune skønner, at krydsningen af vandløbet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

### **Natura 2000**

Krydsningerne udføres ikke i Natura 2000 område ligesom vandløbssystemet ikke har afløb til sådanne områder. De nærmeste Natura 2000 områder er H28 - Hammer Bakker, østlig del der ligger 6,5 km nordvest øst for krydsningen af Øster Uttrup Grøften, og H15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal der ligger ca. 11 km nordvest for krydsningen. Aalborg Kommune har vurderet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000 områderne.

Vurderingen baseres på at krydsningen ingen direkte eller indirekte kontakt har til områderne og at der ikke er arter på udpegningsgrundlaget for områderne der vil blive påvirket af krydsningen.

### **Bilag IV-arter**

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i nærheden af krydsningen. Det vurderes videre at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier. Dette fordi der er tale om at en rørlagt strækning kortvarigt åbnes, hvorefter den rørlægges igen. Efter krydsningen er gennemført vil vandløbet fremstå som før.

## Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af vandløbene er afklaret, i det Aalborg Forsyning A/S, Kloak afholder samtlige omkostninger til krydsningen. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer Aalborg Forsyning A/S, Kloak.

## Orientering vedr. museumsloven

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

## Kommunes bemærkninger

Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Gravetilladelse indhentes separat fra vejmyndigheden.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Venlig hilsen

Kenn Bloch Mortensen  
Civilingeniør

Tlf. 31964479

## Kopi til:

Envidan A/S, Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, [dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk);

[himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)

Nordjyske Museer, [nordjyskemuseer@aalborg.dk](mailto:nordjyskemuseer@aalborg.dk)

## Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristens udløb er den 12. april 2024.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på [www.aalborg.dk/kontakt](http://www.aalborg.dk/kontakt) eller via Digital Post på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).  
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på [www.aalborg.dk/gdpr](http://www.aalborg.dk/gdpr).