



Forventet placering af udløb til Damgrøften

Kontrolleret nødoverløb etableres som forsænkning af kronekant

Udløb
Dykket udløb
Manuelt lukke
Vandbremse
placeres i brønd

TK: 5,3

TK: 4,7

TK: 3,8

TK: 4,2

TK: 3,0

Forbassin/sandfang på min. 20 m³.

Forventet placering af indløb til bassinet

Stuvningsvolumen: 2.050 m³
Vådvolumen: 2.000 m³
Dybde på det våde volumen: 1,2 m
Permanent vandspejl: 2.300 m²
Skråningsanlæg: 1:5

Punktinformation
 UTM 32N: 565015, 6319489

Højdedata
 Storvordevej - K.3.0.14:
 3,00 m

Lavningskort
 Storvordevej - K.3.0.14:
 Volumen: 1.998,47 m³
 Maks. Volumen: 23.321,33 m³
 Areal: 0,23 ha
 Maks. Areal: 4,95 ha