



Forventet placering af udløb til Damgrøften

TK: 4,6

TK: 3,5

TK: 6,1

Udløb
Dykket udløb
Manuelt lukke
Vandbremse placeres i brønd

Kontrolleret nødoverløb etableres som forsænkning af kronekant

Forbassin/sandfang på min. 20 m³.

TK: 4,9

TK: 5,3

TK: 5,8

Stuvningsvolumen: ca. 3.250 m³
Vådvolumen: ca. 1.450 m³
Dybde på det våde volumen: 1,2 m
Permanent vandspejl: ca. 1.900 m²
Skråningsanlæg: 1:5

Forventet placering af indløb til bassinet

TK: 6,2

Punktinformation
UTM 32N: 564207, 6319470

Højdedata
Majvænget - Bassin maks: 3,50 m

Lavningskort
Majvænget - Bassin maks:
Volumen: 1.544,73 m³
Maks. Volumen: 6.034,77 m³
Areal: 0,19 ha
Maks. Areal: 0,43 ha

Matrikelkort
Skel:
Ingen data

6C Majvænget