



Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov
Att: Mads Mikkelsen

By og Land
Natur, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4525192141

Sagsnr.: 2024-014763
Dok.nr.: 2024-014763-6

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.


For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

08.08.2024

Tilladelse til krydsning af åben grøft og rørlagt grøft på matr.nr. 20c og 21a Egense By, Mou

Afgørelsen

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse, efter vandløbsloven §47, til krydsning af tre private vandløb på matr.nr. 20c og 21a, Egense By, Mou, ved opgravning, i forbindelse med etablering af spildevandsledninger.



Figur 1 Oversigtskort over krydsningerne af de tre private grøfter på matr.nr. 20c og 21a, Egense By, Mou. Krydsningerne er markeret med en rød cirkel.

Vilkår for tilladelsen

1. At krydsningerne etableres med opgravning.
2. I perioden, hvor arbejdet foregår, skal der etableres midlertidig overpumpning af vandet i grøfterne.
3. At Aalborg Forsyning A/S afholder samtlige udgifter ved etableringen krydsningerne, herunder reetablering af vandløb.
4. At ledningerne placeres i den højde, der er angivet i tabellen nedenfor. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolmåling før og efter udførelsen.

Krydsning	Lokalitet	Vanløbenes bundkote (DVR90)	Ledningernes topkote (DVR90):
1a	Vej ml. Granvej 8 og 5 (rørlagt)	0,03	-0,81
1b	Vej ml. Granvej 8 og 5 (rørlagt)	0,04	-0,27
2a	Vej ml. Granvej 3 og 4 (rørlagt)	0,02	-0,91
2b	Vej ml. Granvej 3 og 4 (rørlagt)	0,03	-0,24
3	Vej ml. Fyrrevej 2 og Konvalvej 2 (åben)	0,42	-0,16

5. At rørene ved krydsning 1 og 2 genetableres i samme dimension som før krydsningerne.
6. At vandløbet ved krydsning 3 genetableres som før krydsningen, med tilsvarende bundkote, top- og bundbredde samt fald.
7. For at sikre spildevandsledningerne mod skader ved fremtidigt arbejde ved krydsningsstederne, skal ledningerne etableres med foringsrør.
8. Ved krydsning 1 og 2 skal der ligges et markeringsbånd over de rørlagte grøfter, for at sikre mod skader ved fremtidigt arbejde.
9. Den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler Aalborg Forsyning A/S.
10. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres.
11. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord, sand og materialer til grøfterne minimeres.
12. Anlægsarbejdet må ikke medføre ændringer eller skader i vandløbsprofilen.
13. Krydsningsstederne skal markeres med tydelig afmærkning.
14. At ejerne af berørte ejendomme på begge sider af grøfterne er orienteret og indforstået med arbejdet.
15. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
16. Vandløbsmyndigheden skal, med en frist på 8 dage, orienteres om projektets opstart således, at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
17. At når arbejdet er udført, meddeles dette til Aalborg Kommune, Byer og Natur (byer.natur@aalborg.dk) senest 1 uge efter arbejdets ophør.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage indgives gennem klageportalen.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber d. 05/09/2024.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25. november 2019.
- Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Kommune har den 22-02-2024 modtaget en ansøgning fra Aalborg Forsyning A/S om tilladelse til krydsning af tre private grøfter ved opgravning, i forbindelse med nedlægning af en vakuumledning og spildevandledning. Krydsningen sker på matr.nr. 20c og 20a, Egense By, Mou.

Detailplaner fremgår af nedenstående tabel:

Nr.	Lokalitet	Dimension (kloak)	Bund-kote(kloak) (DVR90))	Topkote (kloak) (DVR90)	Grøft bund-kote (DVR90)	Afstand mellem grøft og kloakledning (Bundkote til Topkote) (DVR90)
1a	Vej ml. Granvej 8 og 5 (rørlagt)	ø160 pvc	-0,97	-0,81	0,03	0,84
1b	Vej ml. Granvej 8 og 5 (rørlagt)	ø110 pe	-0,38	-0,27	0,04	0,31
2a	Ml. Granvej 3 og 4 (rørlagt)	ø160 pvc	-1,07	-0,91	0,02	0,93
2b	Ml. Granvej 3 og 4 (rørlagt)	ø110 pe	-0,35	-0,24	0,03	0,27
3	Vej ml. Fyrrevej 2 og konvalvej 2 (åben)	ø110 pe	-0,27	-0,16	0,42	0,58

I perioden hvor arbejde udføres, vil der etableres midlertidig overpumpning af vandet i grøfterne. Under arbejdets udførelse, vil ind- og udløb af de rørlagt grøfter lukkes af på bedst muligvis, for at minimere tilførsel af sand, jord og materialer til grøfterne.

Eksisterende rørlagte grøfter består af rørstykker af beton ø300. De berørte stykker af de eksisterende rørlagte grøfter, erstattes af tilsvarende ø300 rørstykker af beton.

Ved arbejdets udførelse foretages der opmåling og nivellement af eksisterende koter for at sikre fald/hældning tilsvarende grøfterne eksisterende fald.

Den åbne grøft som krydses ved krydsning nr. 3, reetableres som den eksisterende grøft, med tilsvarende topbredde på ca. 2-2,5 m, bundbredde på 0,6-0,8 m samt et fald på 8 ‰, der er bestemt ved opmåling af grøften.

Kommunes vurdering

Grøfterne, der skal krydses, er private vandløb. Vandløbene er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Ligeledes er der i området, hvor arbejdet foregår, ikke registreret natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.

Aalborg Kommune har vurderet krydsningen i forhold til Habitatbekendtgørelsen regler. Krydsningen sker ca. 600 m fra Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Screeningen har vist, at der ikke er risiko for projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan give anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000 området grundet projektets omfang og beliggenhed. Ligeledes vurderes krydsningen ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

Vandløbsmyndigheden skønner, at krydsningen af grøfterne ikke har væsentlig indflydelse på grøfternes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af grøfterne er afklaret, i det Aalborg Forsyning A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer Aalborg Forsyning.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været fremsendt til ansøger, Aalborg Forsyning, og parter, Grundejerforeningen Limfjorden Perle og Ejerlauget Brøndbjerggård, til orientering og med mulighed for at fremsende bemærkninger i perioden fra d. 01-08-2024 til d. 08-08-2024.

Kommunes bemærkninger

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold. Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi - og miljørigtige.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Venlig hilsen

Ida Christiane Christensen

+4525192141

Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.