



Geopartner Landinspektører A/S
Rugårdsvej 55 A
5000 Odense C

By og Land
Byer og Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4561702448

Sagsnr.: 2023-044628
Dok.nr.: 2023-044628-13

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

05.02.2024

Tilladelse til krydsning af Haslevgård Å (omkring station 15770) med kabel ved styret underboring

Aalborg Kommune meddeler hermed Geopartner Landinspektører A/S på vejene af N1 A/S tilladelse efter vandløbsloven § 47 til krydsning af det offentlige vandløb Haslevgård Å med 20kv kabel ved styret underboring med 160 mm rør.

Haslevgård Å krydses i station 15770 ved matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev (Aalborg Kommune) til matr.nr. 14al Smidie By, Bælum (Rebild Kommune).

Se Bilag 1 for kort der angiver placering af krydsningen.

Vilkår for tilladelsen

1. At krydsningen etableres med styret underboring.
2. At N1 A/S afholder samtlige udgifter ved etablering af det ansøgte.
3. At kablet placeres minimum to meter under regulativmæssig bund (DNN 2,02 for Haslevgård Å st. 15770), og hvis den faktisk bund er lavere, at kablet placeres minimum to meter under vandløbets faste bund. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolmåling af bunden inden udførelsen.
4. Hvis afstandskravet i punkt 3. ikke kan imødekommes skal N1 A/S kontakte Aalborg kommune for videre procedure.
5. At den fremtidige vedligeholdelse af ledningen påhviler N1 A/S.
6. At arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres.
7. At arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til vandløbet minimeres og at det sikres at boremudder ikke løber i åen.
8. At anlægsarbejdet ikke medfører indgreb eller skader i vandløbsprofilen.
9. At der ikke placeres objekter, installationer eller lignende i et 8 meters arbejdsbælte fra vandløbets kronekant.
10. At krydsningsstedet markeres med tydelig afmærkning.
11. At ejerne af berørte matrikler på begge sider af vandløbet er orienteret og indforstået med arbejdet.

12. At tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
13. At vandløbsmyndigheden med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
14. At de præcise koordinater for krydsningen registreres og meddeles til Aalborg Kommune, Byer og Natur.
15. At når arbejdet er færdigt, meddeles dette til Aalborg Kommune, Byer og Natur.
16. Inden for det fredede areal på matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev skal der udføres reetablering af terræn efter kablet er lagt ned. Såfremt ansøger ikke ønsker at udføre en reetablering af terrænet på matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev, skal ansøger opnå en forudgående dispensation fra fredningsbestemmelserne inden projektet igangsættes.

Klageadgang

Afgørelser truffet efter vandløbsloven kan, bortset fra afgørelser af økonomiske forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandløbslovens § 80. For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden jf. vandløbslovens § 63.

Afgørelsen kan, jf. vandløbslovens § 84, påklages af:

Den, afgørelsen er rettet til.

Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

En klage har ifølge Vandløbslovens § 82, stk. 6, opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort 05/02/2024 Klagefristen udløber 04/03/2024.

Klagevejledning fremgår til sidst i afgørelsen.

Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- LBK nr 1217 af 25/12/2019 – Vandløbsloven – Bekendtgørelse af lov om vandløb
- BEK nr 834 af 27/06/2016 - Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
- BEK nr 2091 af 12/11/2021 - Habitatbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- LBK nr 1392 af 04/10/2022 - Naturbeskyttelsesloven - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
- Gældende vandløbsregulativ:
 - o Regulativ for Haslevgård Å – Amtsvandløb nr. 110
- Fredningsnævnets kendelse af 16/06/1961, Kongstedlund. Reg.nr. 02713.01.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg kommune har den 02-06-2023 modtaget en ansøgning, fra Geopartner Landinspektører A/S på vegne af N1 A/S, om tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Haslevgård Å, samt et privat vandløb ved J. F. La Cours Vej, med 20kv kabel ved styret underboring med 160 mm rør.

Haslevgård Å krydses i station 15770 ved matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev (Aalborg Kommune) til matr.nr. 14a Smidie By, Bælum (Rebild Kommune). Det private vandløb krydses vest for J. F. La Cours Vej ved matr.nr. 7000r Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev (Aalborg Kommune), under matr.nr. 1v samme sted, og til matr.nr. 1bz Randrup Hdg., Skibsted (Rebild Kommune). Efter aftale med ansøger behandles de to krydsninger separat.

Ansøger oplyser at, der er indgået aftale med de berørte lodsejere.

Kommunes vurdering

Haslevgård Å beskytter efter Naturbeskyttelseslovens §3. Da krydsningen foretages ved styret underboring er der ikke krav om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til krydsningen, idet krydsningen ikke medfører en tilstandsændring i vandløbet. Det skal sikres at boremudder ikke kommer uden for arbejdsarealet og at det ikke løber i åen.

Aalborg Kommune har foretaget en foreløbig vurdering af projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Krydsningerne sker i Natura 2000 område nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Screeningen har vist, at der ikke er risiko for projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan give anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000 området grundet projektets omfang og beliggenhed.

Der er registreret odder i Haslevgård Å. Aalborg Kommune vurderer ikke at, arbejdet medfører nogen grad af forstyrrelse, der går ud over hvad der i forvejen forekommer i området i forbindelse med almindeligt markarbejde.

Ligeledes vurderes krydsningen ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der jf. habitatbekendtgørelsens Bilag 7, er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Vandløbsmyndigheden skønner, at krydsningen af vandløbet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af vandløbet er afklaret, i det N1 A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer N1 A/S.

Kommunes bemærkninger

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Partshøring

Udkast til denne afgørelse har været i partshøring hos ansøger, Rebild Kommune og ejerne af de berørte ejendomme som vurderes at være part i sagen, Det drejer sig om:

matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev (Aalborg Kommune)

matr.nr. 14al Smidie By, Bælum (Rebild Kommune).

Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

Orientering vedr. fredning

Nær det sted hvor vandløbet ønskes krydset findes fredede arealer. Det drejer sig om:

- Fredningsnævnets kendelse af 16/06/1961, Kongstedlund. Reg.nr. 02713.01.

Aalborg Kommune gør opmærksom på at terrænregulering ikke er tilladt inden for det fredede areal på matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev (Kongstedlundfredningen). Derfor skal der

udføres reetablering af terræn efter kablet er lagt ned. Såfremt ansøger ikke ønsker at udføre en reetablering af terrænet på matr.nr. 1a Kongstedslund Hdg., Sdr. Kongerslev, skal ansøger opnå en forudgående dispensation fra fredningsbestemmelserne inden projektet igangsættes.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet på www.naevneneshus.dk.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Rasmus Skræp Kirk
Sagsbehandler

+4561702448

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.



- Signatur:
- 10 kV Kabel
 - Vandløb
 - Natura 2000 område
 - Fredet område

Lodsejerforhandling i Kongerslev vedr. 20 kV kabel - 4 delstrækninger

Aalborg Kommune

J.nr.: 10232622 / nvp Målf.: 1:3000 / A3H Koord.sys.: ETRS89 z32N DVR90

Dato:
13. september 2023

Rev.dato:



Nanna Vinther Poulsen
Landinspektør

www.geopartner.dk +45 70 12 10 11 CVR: 20014784