



NORD ENERGI NET A/S
Ørstedsvvej 2
9800 Hjørring

By og Land
Byer og Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4525200419

Sagsnr.: 2023-064398
Dok.nr.: 2023-064398-3

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.


12.09.2023

Tilladelse til styret underboring af Lindholm Å med højspændingskabel mellem station 468 og 472

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47 til krydsning af det offentlige vandløb Lindholm Å med et højspændingskabel ved styret underboring mellem station 468 og 472. Placeringen fremgår af den blå cirkel på nedenstående kort. Gravehullerne til den styrede underboring er indtegnet med røde prikker på kortet.



Vandløbsmyndigheden meddeler hermed i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv., tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristen er udløbet. Tilladelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Bygherre er ansvarlig i en sådan situation.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. at krydsningerne etableres med styret underboring.
2. at Nord Energi A/S afholder samtlige udgifter ved etablering af det ansøgte.
3. at kablet ikke må placeres højere end 1 meter under faktisk bund. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolopmåling inden udførelsen.

4. at den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler Nord Energi A/S.
5. at arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres.
6. at arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til vandløbet minimeres og at det sikres at boremudder ikke løber i åen.
7. at anlægsarbejdet ikke medfører indgreb eller skader i vandløbsprofilet
8. at der ikke placeres objekter, installationer eller lignende i et 8 meters arbejdsbælte fra vandløbets kronekant.
9. at krydsningsstedet markeres med tydelig afmærkning.
10. at gravehullerne etableres som beskrevet i ansøgningen.
11. at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
12. at vandløbsmyndigheden med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
13. at når arbejdet er udført, meddeles dette til Aalborg Kommune på byer.natur@aalborg.dk senest 1 uge efter arbejdets ophør. I beskeden oplyses sagsnummer 2023-064398 samt kote for rørets placering under vandløbet.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på Nævnens hus.

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnens hus.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløbet d. 10. oktober 2023.

Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25.november 2019.
- Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 jf. bekendtgørelse nr. 2091 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Gældende vandløbsregulativ: Regulativ for Lindholm Å. Amtsvandløb nr. 120. Nordjyllands Amt, februar 1998.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg kommune har den 31. august 2023 modtaget en ansøgning fra Nord Energi A/S om tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Lindholm Å med højspændingskabel (1x3x300+35 PEX-Al) ved styret underboring. Krydsningen sker på matr.nr. 11au og 7fq Lindholm By, Lindholm. Krydsningen sker fra Åvej ved vendepladsen, hvor der etableres et gravehul på 2 x 3 m. Herfra bores mindst 1 m under Lindholm Å og over til Sundvej, hvor der ligeledes etableres et gravehul på 2 x 3 m. Jorden fra arbejdet lægges på vendepladsen på Åvej, som er en del af Aalborg

Kommunes areal. Der kommer til at holde en slamsuger på Åvej. Kablet bliver tinglyst som gæsteprincip på de berørte matrikler.

Kommunes vurdering

Beskrivelse af vandløb, målsætning, §3, regulativ. Vurdering af miljø og afvanding. Natura 2000 og bilag IV arter

Lindholm Å er beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelseslovens §3. Idet krydsningerne foretages ved styret underboring er der ikke krav om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til krydsningen, idet krydsningen ikke medfører en tilstandsændring i vandløbet. Det skal sikres at boremudder ikke kommer uden for arbejdsarealet og at det ikke løber i åen.

Langs vandløbet, på strækningen hvor krydsningen ønskes er der registreret arealer, der beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Gravehullerne til den styrede underboring fra Åvej, under Lindholm Å, til Sundvej er placeret udenfor arealerne med beskyttet natur.

Vandløbsmyndigheden skønner, at krydsningen af vandløbet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Natura 2000

Boringen udføres ikke indenfor Natura 2000 område og vandløbssystemet ikke har afløb til Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område er Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal der ligger ca. 2,6 km vest for projektområdet. Aalborg Kommune har vurderet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000 området. Gravehullerne er små og midlertidige og har ingen indflydelse på udpegningsgrundlet for Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

Aalborg Kommune vurderer, at projektet ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af vandløbet er afklaret, i det Nord Energi A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer Nord Energi A/S.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Vandløbsmyndigheden meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristen er udløbet. Tilladelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at

ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Bygherre er ansvarlig i en sådan situation. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Venlig hilsen

Ditte Marie Fernström-Forsmann

+4525200419

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.