



Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Klima og Miljø
KM Grundvand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
22384879

Sagsnr.: 2023-025135
Dok.nr.: 2023-025135-30

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

23.05.2024

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke VVM-pligt

1. Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår:

Aalborg kommune meddeler hermed vilkårsændring af ” Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens¹ § 21 om ikke VVM-pligt”

Vilkårsændringen omhandler formålet med grundvandssænkning, som udvides til også at inkludere etableringen af en elementtank, et indløbsværk og to havvandspumpe byggefelter.

Følgende vilkår A og B, ændres til:

A. Tidsfrist

Tilladelsen er gyldig indtil 1. februar 2025 og forlænges dermed 8 måneder fra 1. juni 2024 til 1. februar 2025.

B. Vandmængde og kontrol heraf

Der må i tilladelsesperioden oppumpes i alt 520.000 m³ grundvand med en maximal ydelse på 100 m³ i timen i forbindelse etableringen af havvandspumperne, og 25 m³ i timen i forbindelse med etableringen af elementtanken.

Anlægget til indvindingen af grundvand skal neddrøles såfremt det er muligt.

Grundvandsstanden må maksimalt sænkes 6,2 meter i forbindelse med havvandspumperne og 1,6 meter i forbindelse med elementtanken.

Der må grundvandssænkes på følgende område skitseret på figur 1.

¹ Lovbekendtgørelse nummer 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Figur 1. Området hvorpå der grundvandsænkes er skitseret med rød

Den oppumpede vandmængde skal måles og data indsendes til Aalborg Kommune jævnfør vilkår i udledningstilladelsen.

Såfremt 80% af den tilladte vandmængde er indvundet skal Aalborg Kommune, Team Grundvand, kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.

De øvrige vilkår i den oprindelige tilladelse af 5. oktober 2022 ” Tilladelse til midlertidig grundvandsenkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke VVM-pligt” er stadig gældende.

Desuden gøres opmærksom på, at tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jævnfør vandforsyningslovens² § 26, stykke 3.

Beskrivelse af sagen

COWI A/S har den 13. marts 2024 på vegne af Aalborg Forsyning indsendt ansøgning om vilkårsændring.

² Lovbekendtgørelse nummer 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning med videre

" Som opfølgning på vores snak om forhøjelse af den eksisterende udledningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkninger ved Nefovej 50, fremsender jeg hermed de ønskede oplysninger for de enkelte projekter, dvs. havvandspumper og indløbsbygværk samt elementtank.

Som nævnt forventer vi at benytte den eksisterende udledningstilladelse på 300.000 m³ fuldt ud ved de igangværende aktiviteter, som er dækket af tilladelsen."

"Indløbsværk og havvandspumper

Grundvandskoten ved indløbsbygværket skal sænkes til ca. kote -4.50 i en periode fra ca. 1. maj til 31. august 2024.

For den sydlige del af havvandspumperne skal grundvandsspejlet sænkes til ca. kote -6.00 i en periode fra ca. 1. maj og året ud.

Ved den nordlige del af havvandspumperne skal grundvandsspejlet afsænkes til ca. kote -2.00 og fra ca. 1. maj og året ud.

Det er forventningen, at der gennemsnitlig skal udledes 100 m³/time i perioden fra 1. maj og indtil 31. august, herefter vil ydelsen forventelig være ca. 70 m³/time. Det skal dog indskræpes, at vandmængden er behæftet med nogen usikkerhed. Hvis der træffes aflejringer af f.eks. grus, vil der potentielt skulle håndteres endnu større vandmængder, særligt når det tages i betragtning af de sandlag der pumpes fra, er i direkte hydraulisk kontakt med havet. Det er forventningen, at det oppumpede grundvand i alt væsentlig er vand fra fjorden.

Sænkningstragtens forventede udbredelse bliver ca. 150 meter."

"Sænkningstragtens udbredelse er også behæftet med nogen usikkerhed, men det er dog meget sandsynligt, at sænkningstragten ikke får en udbredelse ind under det §3 fredede området, da det ligger helt ud til fjorden, som vil bremse sænkningstragtens udbredelse."

" Den samlede vandmængde er forventelig op til 500.000m³ i forbindelse med projektet. Det skal bemærkes, at det oppumpede vand for en stor dels vedkommende er fjordvand, og at indvindingen ikke vil påvirke muligheden for drikkevandsindvinding i området."

"Elementtank

Grundvandsspejlet skal fra d. 1. april til 1. maj afsænkes til kote -1,4 m DVR90 for etablering af tanken og etablering af ledninger og ny pumpestation og ventilbygværk.

Sænkningstragtens udbredelse er beregnet til ca. 100 meter, som er indsat nedenfor. I praksis vil sænkningstragtens udbredelse blive påvirket/dæmpet af kanalen/fjorden, men det kan ikke afvises, at grundvandsspejlet under den sydligste del af det §3 registrerede areal påvirkes. Det vurderes dog, at afsænkningen under det §3 registrerede areal vil være meget beskeden, og ligge inden for de naturlige årstidsvariationer i området. Det vurderes, at grundvandssænkningen ikke vil medføre en registrerbar påvirkning af det §3 registrerede areal."

" Der forventes en ydelse på op til 25 m³/time fra grundvandssænkningen ved elementtanken, og en samlet vandmængde på ca. 20.000 m³ fra projektet.

Sammenfatning

I forbindelse med de to nye projekter skal der, konservativt beregnet, udledes ca. 520.000 m³ grundvand. Som tidligere drøftet med kommunen, søges den eksisterende vilkårsændring opjusteret med 520.000 m³/time, se vedhæftede.

Grundet projekternes beliggenhed nær fjorden, er det COWIs vurdering, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke natur og miljø målbart i nærområdet, som beskrevet i den oprindelige ansøgning, der er vedhæftet. da det oppumpede vand for en stor dels vedkommende er fjordvand.

Projekterne ikke vil påvirke drikkevandsressourcen negativt i området.

Det oppumpede grundvand håndteres som beskrevet i den oprindelige tilladelse.”

Aalborg Kommunes bemærkninger

Vilkårsændringen til tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkår og under beskrivelse af sagen, se den originale tilladelse for uddybende beskrivelse af sagen.

Aalborg Kommune har foretaget en vurdering af, om vilkårsændring A og B i forbindelse med det samlet projekt (midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, samt elementtank, indløbsværk og havvandspumpe byggefelter) må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt).

Aalborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet **ikke** må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der således ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport- og tilladelse. Der er særligt lagt vægt på, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på bygninger, beskyttede natur eller eksisterende jordforurening.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Det er desuden Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000- områder/konkrete bilag IV arter, jævnfør habitatbekendtgørelsen³. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller at kunne påvirke konkrete bilag IV arter.

Klage efter vandforsyningsloven

Afgørelser truffet efter vandforsyningsloven kan jævnfør lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan, jævnfør vandforsyningslovens § 80, påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål

En klage har ifølge vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Klage efter miljøvurderingsloven

Afgørelser truffet efter miljøvurderingslovens § 21 kan jævnfør lovens § 49, stykke 1, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

³ Bekendtgørelse nummer 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Afgørelsen kan, jf. miljøvurderingslovens § 50, stykke 1, påklages af:

- Landsdækkende foreninger og organisationer der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Enhver der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald
- Miljø- og Fødevareministeren

Sådan klager du

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævnenes Hus hjemmeside \(www.naevneneshus.dk\)](http://www.naevneneshus.dk), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. De 4 uger er gældende for begge love, og udløber den **20. juni 2024**.

Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2023-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mulighed for at anlægge retssag

Du kan lægge sag an ved domstolene for prøvelse af kommunens afgørelser efter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Retssag skal i alle tilfælde være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jævnført miljøvurderingslovens § 54, stykke 1 og vandforsyningslovens § 81.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Anders Petz Christiansen
Miljøsagsbehandler

22384879

Kopi til:

Team Spildevand, Klima og Miljø
Byggeri, By og Land

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Forbrugerrådet
Nordjyllands Historiske Museum
Danmarks Kulturarvs Forening

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.