



Sebbersund Vandværk
Håndværkervej 6
9240 Nibe

Klima og Miljø
KM Grundvand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sagsnr.: 2017-027313
Dok.nr.: 2017-027313-15

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

06.09.2024

Vilkårsændring til "Vandindvindingstilladelse til indvinding af grundvand til Sebbersund Vandværk med tilhørende afgørelse om ikke VVM-pligt" dateret 21-12-2023

Afgørelse efter Vandforsyningsloven

Aalborg Kommune meddeler hermed vilkårsændring til endelig vandindvindingstilladelse til Sebbersund Vandværk: "Vandindvindingstilladelse til indvinding af grundvand til Sebbersund Vandværk med tilhørende afgørelse om ikke VVM-pligt"

Vilkårsændringen er givet i henhold til Vandforsyningslovens¹ § 20.

Vilkårsændring

Vilkår "F. Pejling" ændres til:

Vandspejlet i indvindingsboringerne skal pejles mindst fire gange årligt hvert kvartal i ro og i drift. Pejlingerne i ro skal foretages minimum fire timer efter pumpestop og det skal noteres, hvornår pumpen sidst pumpede, hvor mange m³ per time, og hvornår pejlningen blev foretaget.

Hvis vandspejlet i indvindingsboringerne måles med vandstandslogger, hvor der registreres en pejling hver time, som dagligt uploades til Jupiter-databasen, skal der mindst en gang årligt foretages håndpejling i ro og drift i hver indvindingsboring. Pejlingerne i ro skal foretages efter et passende tidsinterval efter pumpestop, hvor vandstanden ikke længere ændrer sig væsentligt. Det skal noteres, hvornår pumpen sidst pumpede, hvor mange m³ per time, og hvornår pejlningen blev foretaget. Håndpejlingerne skal også fungere som kontrolmåling til om nødvendigt at rette op på data fra vandstandsloggerne.

Pejlingerne skal indberettes til Aalborg Kommune senest 1. februar det følgende år. Indberetningen skal som udgangspunkt foregå via webindberetning, således at pejlingerne kommer i GEUS' Jupiter-database.

Pejlingerne skal endvidere opbevares i mindst 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne.

Der skal pejles fra samme pejlepunkt hver gang. Pejlepunktet kan være et af følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nummer 602 af 10. maj 2022 Lov om vandforsyning mv.

- Et indmålt pejlemålingspunkt (f.eks. koten for overkant af pejlestuds), som er indberettet til GEUS, og som derfor fremgår af Jupiter-databasen for den enkelte boring.
- Boringens terrænkote. Boringens terrænkote fremgår af Jupiter-databasen for den enkelte boring.

Ændres pejlepunktet, skal kommunen informeres om dette, således at oplysningerne om pejlepunktet i Jupiter-databasen kan opdateres.

Bestemmelserne om pejlinger kan til enhver tid ændres af kommunen.

Sebbersund Vandværk har også mulighed for på et senere tidspunkt at søge om ændring af vilkåret, hvis fx det viser sig, at der over året ikke er så store variationer i, hvor grundvandet står.

Øvrige vilkår i "Vandindvindingstilladelse til indvinding af grundvand til Sebbersund Vandværk med tilhørende afgørelse om ikke VVM-pligt" dateret 21-12-2023 er stadig gældende.

Aalborgs Kommunes bemærkninger

Aalborg kommune har meddelt endelig vandindvindingstilladelse til Sebbersund Vandværk den 21-12-2023.

Aalborg Kommune er den 6. august 2024 blevet kontaktet af WatsonC på vegne af Sebbersund Vandværk med spørgsmål til vilkår F om pejling i vandværkets endelige vandindvindingstilladelse. WatsonC har spurgt ind til, om vandværket vil opfylde vilkåret i vandindvindingstilladelsen ved at installere loggere i vandværkets to borer og dagligt uploade timeværdier for vandstand til Jupiter. Watson C har også spurgt ind til om pumperaten skal indrapporteres til Jupiter. WatsonC har oplyst,

- at de uploader vandstandsdata til Jupiter daglig med pejlinger hver time, hvor nogle målinger vil repræsentere ro-vandspejl og andre drift-vandspejl
- at de laver en kontrolmåling årligt og om nødvendigt opretter data, hvis kontrolmålinger indikerer et problem.
- at det er deres klare vurdering at en årlig kontrol er tilstrækkelig
- at Sebbersund Vandværk ikke har frekvensstyrede pumper

Aalborg Kommune har vurderet, at vilkår om pejling kan ændres så der indskrives et alternativ til håndpejling mindst fire gange årligt, så der i stedet kan anvendes vandstandslogger og årlige kontrolmålinger/håndpejlinger. Aalborg Kommune har også vurderet, at pumperaten ikke skal indrapporteres til Jupiter, men blot noteres sammen med pejlingen, som skal opbevares i mindst 10 år. Hvis pumperaten ændres / pumperne skiftes skal Sebbersund Vandværk orientere Aalborg Kommune om dette.

Aalborg Kommune forventer, at Sebbersund Vandværk løbende vil kvalitetssikre og vedligeholde data i forbindelse med den årlige kontrol af loggerdata. Hvis Aalborg Kommune på et senere tidspunkt vurderer, at vilkåret ikke giver de nødvendige data, gælder det som altid, at bestemmelser om pejling kan ændres af kommunen.

Aalborg Kommune vurderer, at en ændring af vilkår om pejling ikke vil få en væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, idet der ikke reduceres i pejleomfanget, men blot gives mulighed for en alternativ pejlemetode med datalogger kombineret med håndpejling. Det er derfor Aalborg Kommunes vurdering, at vilkårsændringen således ikke udløser krav om en ny vurdering (VVM-screening) efter miljøvurderingslovens² § 21 bilag 2 punkt 13 a, da ændringen af projektet ikke kan have væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet.

² Lovbekendtgørelse nummer 4 af 3. januar 2023 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Partshøring

Udkast til vilkårsændring er sendt til Sebbersund Vandværks rådgiver WatsonC den 5. september 2024. De har meddelt, at de ikke har bemærkninger til det fremsendte.

Klage efter Vandforsyningsloven

Afgørelser truffet efter Vandforsyningsloven kan jævnfør lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan, jf. vandforsyningslovens § 80, påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål

En klage har ifølge vandforsyningslovens § 78, stykke 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Sådan klager du

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Tilladelsen offentliggøres på Aalborg kommunes hjemmeside, under "Høringer og afgørelser" d. 6. september 2024.

Klagefristen udløber den 4. oktober 2024.

Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kroner. for privatpersoners og 1.800 kroner for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mulighed for at anlægge retssag

Du kan lægge sag an ved domstolene for prøvelse af kommunens afgørelser efter Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven.

Retssag skal i alle tilfælde være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort jævnfør vandforsyningslovens § 81.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Minna Ørberg Simonsen
Civilingeniør

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Forbrugerrådet

WatsonC

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.